ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
«Дальневосточное мореходное училище» (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет»
(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»)

П Р И К А З

04.09.2023 79-ос

Находка

Об установлении противопожарного
режима в зданиях и на территории
«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
на 2023-2024 учебный год

В соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР) утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 и в целях создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в зданиях и на территории «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (далее – Училище)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Установить на территории и в помещениях Училища следующий противопожарный режим:

1.1 Запрещается:

- курение во всех помещениях, на рабочих местах Училища;
- хранение легковоспламеняющихся веществ и материалов (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях Училища, за исключением лабораторий, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в специально отведенных местах;
- сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории Училища;
- оставлять, по окончании рабочего времени, не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электрических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпачками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных инструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

2 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефонам 01, 101, 112. Задействовать систему оповещения – активировать ручной пожарный извещатель, находящийся во всех коридорах зданий Училища, без угрозы собственной жизни приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

3 Начальнику ТО (исполняющему обязанности специалиста по пожарной безопасности) Астафьеву О.А. проводить противопожарный инструктаж: вводный – при приеме на работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в год.

4 Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности в помещениях, относящихся по структуре Училища к подразделениям, возложить на руководителей структурных подразделений.

5 Руководителям структурных подразделений Училища довести приказ до сведения подчиненных работников и организовать контроль за соблюдением настоящего противопожарного режима.

6 К нарушителям требований противопожарного режима применять меры воздействия, установленные законодательством РФ и локальными актами Училища.

7 Контроль над исполнением приказа возложить на начальника ТО Астафьева О.А.

Врио начальника училища В.В. Кузнецов